

Trinkwasserqualität

im Versorgungsnetz Wasen/Sumiswald und Dorf Trachselwald

Gemäss den amtlichen Untersuchungen des Kantonalen Laboratoriums Bern hat das Trinkwasser der Probenahmen vom 13. April 2021 den gesetzlichen Anforderungen entsprochen.

PNS	Probenahmestellen	Bakteriologische Qualität	Wasserhärte in franz. Härtegraden (°f)	Nitrat in mg/l
150 01	Quellen Schwandbach	einwandfrei	16.9	3.2
121 01	Reservoir Kneubühl	einwandfrei	17.0	3.2
120 01	Verteilnetz Wasen	einwandfrei	17.3	3.1
131 01	Grundwasserfassung Weiersmatt	einwandfrei	27.5	15.0
121 03	Verteilnetz Sumiswald	einwandfrei	16.9	3.2
200 05	Reservoir Schloss	einwandfrei	17.2	3.1
200 11	Tiefbauamt Pfaffenboden	einwandfrei	17.3	3.1

Wasserhärte: 0-15°f weich; 15-25°f mittelhart; über 25°f hart.

Das Trinkwasser aus der Quelle Schwandbach wird durch eine Ultraviolettanlage behandelt.

Die Grundwasserfassung Weiersmatt wird zurzeit nicht genutzt. Es wird 100% Quellwasser gefördert.

Detailinformationen zu den physikalischen und chemischen Untersuchungsergebnisse erhalten Sie unter:

www.wasser-sumiswald.ch/wasserqualitat/

Weitere Auskünfte und Detailangaben erhalten Sie bei Urs Schweizer, Präsident und QS-Verantwortlicher über 079 622 79 02 oder info@wasser-sumiswald.ch.

Sumiswald, 24.04.2021 - usc

Wasserversorgungsgenossenschaft Sumiswald